

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735), **art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.04.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 19.04.2021r. MPV sp. z o.o., ul. Świętojańska 43/23 81-391 Gdynia, reprezentowanej przez Pełnomocnika PARTNER POL Radosław Pankowski, ul. Bukowa 1 87-500 Rypin o wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”*.

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”*.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 - a) Projektowany rozkład infrastruktury nie może na każdym z etapów przedsięwzięcia kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;
 - b) W przypadku zastosowania transformatora olejowego stację transformatora należy wyposażyć w szczelną misę olejową będącą w stanie pomieścić 100% zgromadzonego w transformatorze oleju na wypadek awaryjnego wycieku lub zaprojektować rozwiązania równoważne;
 - c) Do pokrycia paneli fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne;
 - d) Wysokość całej konstrukcji wsporczej wraz z panelami nie może przekroczyć 4m;
 - e) Ogrodzenie terenu inwestycji należy wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej przestrzeni od gruntu na wysokość min. 20 cm w celu umożliwienia przedostania się małym i średnim zwierzętom na teren zajęty przez przedmiotową inwestycję;
 - 2) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) Prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej (tj. w godz. 6-22);
 - b) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu i wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - c) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - d) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi należy szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;
 - e) Teren przedsięwzięcia – plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do

- neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- f) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - g) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - h) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 - i) Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych prac należy przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek; używany do tego sprzęt należy dezynfekować; prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- 3) Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
- a) W przypadku zastosowania powierzchni trawiastej w graniach terenu funkcyjnego należy utrzymywać ją z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymywania odpowiedniej wysokości traw;
 - b) Powierzchnię gruntu pod panelami należy pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
 - c) Pielęgnację powierzchni trawiastej należy prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia. Dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptasich (z jajami lub pisklętami). Wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
 - d) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych należy stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
 - e) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora;
 - f) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

Uzasadnienie

W dniu 19.04.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek z dnia 16.04.2021r. MPV sp. z o.o., ul. Świętojańska 43/23 81-391 Gdynia, reprezentowanej przez Pełnomocnika PARTNER POL Radosław Pankowski, ul. Bukowa 1 87-500 Rypin o wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tj. jako: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a; (poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy).

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu

postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił pełnomocnika Wnioskodawcy pismem GPG.6220.8.2021 z dnia 14.05.2021r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 14.05.2021r.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowaniu wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Podano, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 15.08.2021r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 14.05.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 14.05.2021r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gdakowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Ponadto w związku z tym, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości położone w gminie Mikołajki Pomorskie obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie celem zawieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.8.2021 z

dnia 17.05.2021r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 19.05.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo SE.ZNS.70.491.19.2021 z dnia 17.05.2021r., w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie przekazał sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku, właściwemu w sprawach dotyczących higieny radiacyjnej.

W dniu 31.05.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia ONS.9022.5.6.2021.MS z dnia 27.05.2021r. Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, w którym organ wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty*” na środowisko. Zdaniem organu prawidłowa eksploatacja instalacji nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, hałas oraz powietrze.

W dniu 11.06.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia GD.ZZŚ.4.435.147.2021.AW z dnia 10.06.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty*”.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z urządzeniami melioracyjnymi.
- 2) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
- 3) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 4) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- 5) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 6) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
- 7) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
- 8) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora;
- 9) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość,

składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

- 10) Zastosowanie zabezpieczeń transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej, lub rozwiązań równoważnych;

W dniu 13.07.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.425.2021.AM.2. z dnia 08.07.2021r. wraz z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.425.2021.AM.1 z dnia 08.07.2021r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty.*”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach koniecznych do uwzględnienia warunków dotyczących projektu budowlanego oraz etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia takich jak:

- 1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) Prace budowlane prowadzić w porze dziennej (tj. w godz. 6-22);
 - b) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;
 - c) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płótkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek; używany do tego sprzęt dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- 2) Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) W przypadku zastosowania powierzchni trawiastej w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać ją z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymywania odpowiedniej wysokości traw;
 - b) Powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
 - c) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia. Dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptasich (z jajami lub pisklętami). Wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;
 - d) do mycia paneli używać czystej wody;
- 3) Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 - a) Zastosować powłoki antyrefleksyjne dla pokrycia paneli fotowoltaicznych;
 - b) Wysokość całej konstrukcji wsporczej wraz z panelami nie może przekroczyć 4m;
 - c) W przypadku zastosowania transformatora olejowego stację transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową będącą w stanie pomieścić 100% zgromadzonego w transformatorze oleju;

- d) Ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej przestrzeni od gruntu na wysokość min. 20 cm w celu umożliwienia przedostania się małym i średnim zwierzętom na teren zajęty przez przedmiotową inwestycję;

W dniu 02.08.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo z dnia 02.08.2021r. pełnomocnika podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. W przytoczonym powyżej piśmie wniesiono o zmianę zapisu w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczącego kierunku posadowienia paneli. W ramach przedsięwzięcia planuje się, że panele będą skierowane w stronę południową lub zachodnią – wschodnią i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni. W przesłanej wraz z wnioskiem i wysłanej do zaopiniowania organom współdziałającym karcie informacyjnej przedsięwzięcia widniał zapis, że panele będą skierowane jedynie w stronę południową i nachylone pod kątem od 15 do 35 stopni.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.8.2021 z dnia 05.08.2021r. do którego załączono pismo pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 02.08.2021r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o informację, czy w związku z dokonanymi przez inwestora zmianami, związanymi z realizacją przedsięwzięcia aktualne są wyrażone przez te organy stanowiska w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W dniu 19.08.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4240.425.2021.AM.3. z dnia 17.08.2021r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w którym organ poinformował, iż uwzględniając przesłane uzupełnienie, podtrzymuje stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, zawarte w postanowieniu RDOŚ-Gd-WOO.4240.425.2021.AM.1 z dnia 08.07.2021r.

W dniu 19.08.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo ONS.9022.5.8.2021.MS z dnia 16.08.2021r. Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, w którym organ poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii ONS.9022.5.6.2021.MS z dnia 27.05.2021r. - że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 30.08.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo GD.ZZŚ.4.435.147.2021.AW.1 z dnia 30.08.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w którym organ poinformował, że po przeanalizowaniu przedłożonego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia podtrzymuje swoją dotychczasową opinię GD.ZZŚ.4.435.147.2021.AW z dnia 10.06.2021r. w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku stwierdził w niniejszej decyzji

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze m.in. wskazane przez organy współdziałające konieczne do uwzględnienia w decyzji warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji oraz na etapie projektu budowlanego określił takie warunki w niniejszej decyzji.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 20 MW oraz budowie infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr 2/2 – obr. geod. Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, woj. pomorskie. Całkowita powierzchnia nieruchomości na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia wynosi 33,61 ha. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi ok. 29 ha. Grunty, na których planowana jest inwestycja oznaczone są jako w ewidencji gruntów jako grunty orne – klasa RIVa, RIVb, RV oraz W-RIVb. Działka, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 370 m od terenu inwestycji. Teren na którym planuje się lokalizację inwestycji graniczy bezpośrednio z drogami, terenami rolnymi oraz terenami kolejowymi. Dalsze tereny sąsiednie, stanowią tereny rolne, lasy, zabudowa zagrodowa wsi Gdakowo. Wjazd na teren działki realizowany będzie z drogi- działka o nr ewid. 11 – obr. geod. Gdakowo, gm. Prabuty.

Planowana do budowy instalacja składać się będzie z następujących elementów:

1. Zespół paneli fotowoltaicznych – do 40000 sztuk. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 4 do 10 m. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. Panele skierowane będą w stronę południową lub zachodnią – wschodnią i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia samych paneli wyniesie maksymalnie 98025 m²;
2. Konstrukcje wsporcze (stoły fotowoltaiczne składające się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Stoły fotowoltaiczne mieścić będą od 4 do 28 szt. paneli każdy. Wysokość stołu fotowoltaicznego wyniesie w rzucie od 2 do 4 m.;
3. Inwertery fotowoltaiczne (do 400 szt.) – zamieszczone zostaną one na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi;
4. Stacje transformatorowe nn/SN (do 15 szt.), które umieszczane będą w kontenerach betonowych, wyposażonych w układy pomiarowo- zabezpieczające. Będą one posiadać szczelną betonową podłogę wraz ze szczelną misą – wielkość pojedynczego kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów i wynosić będzie maksymalnie 35 m² oraz stacji transformatorowych GPZ SN/WN (1 szt.);
5. Instalacja energetyczna- stanowiąca połączenie kablowe między panelami, a inwerterami, inwerterami a stacją trafo, poszczególnymi stacjami trafo, stacjami trafo. Nn/SN oraz stacją trafo. GPZ SN/WN;
6. Ogrodzenie – planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 3 m. Planuje

się zastosowanie oświetlenia ledowego, energooszczędnego wzdłuż ogrodzenia elektrowni. Teren elektrowni nie będzie oświetlony w systemie ciągłym, a czujniki ruchowe będą uruchamiać oświetlenie w przypadku naruszania terenu inwestycji przez nieuprawnione osoby.

Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworząc sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z inwerterami za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna przesyłana będzie do transformatorów nn/SN, których zadaniem będzie podniesienie napięcia, następnie ze stacji transformatorowych nn/SN energia elektryczna przesyłana będzie do stacji transformatorowej GPZ SN/WN, której zadaniem będzie podniesienia napięcia tak aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Elektrownia będzie współpracować z siecią przesyłową operatora przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną.

Miejsce przyłączenia do krajowej sieci energetycznej zostanie określone w warunkach przyłączenia wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej lub operatora sieci przesyłowej na podstawie obliczeń parametrów sieci dla danej lokalizacji wykonanych po złożeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Inwestor oprócz opisanego powyżej wariantu realizacji przedsięwzięcia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozważał również wariant zerowy, który zakłada nie podejmowanie realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem inwestora każda rezygnacja z budowy nowego źródła energii odnawialnej wpływa na obniżenie zdolności redukcji emisji CO₂ ze źródeł konwencjonalnych i nie spełnienia wymogów co do produkcji energii z źródeł odnawialnych. Według Wnioskodawcy nierealizowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej wpisującej się w produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, znacznie osłabia pozycję naszego kraju w wypełnianiu porozumień międzynarodowych o rozwoju zrównoważonym, poszanowaniu energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony brak realizacji inwestycji nie spowoduje zajęcia miejsca pod inwestycje powierzchni rolnej. Brak realizacji inwestycji to również brak uciążliwości wynikających z działania instalacji.

Jako jeden z wariantów alternatywnych inwestor rozpatrywał budowę instalacji złożonej z większej liczby urządzeń ustawionych na planowanej powierzchni i większej mocy. Budowa takiej instalacji wiązałaby się z zajęciem większej powierzchni gruntów pod zabudowę i zwiększeniem ich oddziaływania na tereny sąsiednie. Głównym powodem rezygnacji z tego zamierzenia w tym regionie jest brak możliwości przyłączeniowych przy obecnej infrastrukturze przesyłowej prądu. Taka inwestycja spowodowałaby zajęcie większej przestrzeni pod inwestycję tym samym stworzenie większych zagrożeń z uciążliwości. Inwestycja w tym wariantcie byłaby natomiast korzystna z uwagi na lepsze wykorzystanie powierzchni terenu pod inwestycję.

Kolejnym z rozpatrywanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wariantów była budowa małej instalacji do 500 kW. Taki typ instalacji znacząco zwiększyłby udział zajętych terenów pod infrastrukturę drogową przesyłową w stosunku do uzyskanych korzyści energetycznych. Główną przyczyną rezygnacji jest z tego wariantu jest słaba perspektywa efektywności ekonomicznej takiej instalacji do poniesionych nakładów. Tego typu inwestycja byłaby korzystna ze względu na mniejszą powierzchnię zajęłą pod instalację.

Z powyższych względów do realizacji przyjęty został wariant zakładający budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie o powierzchni ok. 29 ha.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię. Ilości zużywanych surowców będą niewielkie i związane głównie z etapem realizacji inwestycji. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu.

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiązą się z wprowadzaniem do

środowiska substancji lub energii. Na etapie realizacji przedsięwzięcia można się spodziewać oddziaływania, związanego z powstawaniem odpadów i ścieków, emisją hałasu, gazów i pyłów, oraz emisji pola elektromagnetycznego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikające z pracy maszyn i urządzeń. Zgodnie z katalogiem odpadów powstające odpady zaliczane będą głównie do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej”. Szacuje się, że powstanie następująca ilość i rodzaje odpadów:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaje odpadów
1	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe – 0,8 Mg
2	17 02 03	Tworzywa sztuczne – 1 Mg
3	17 04 05	Żelazo i stal 1 Mg
4	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 0,5 Mg
5	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03 – 0,5Mg
6		Odpady komunalne z grupy 20 – 0,5 Mg

Podczas etapu związanego z realizacją przedsięwzięcia powstawać będą również ścieki bytowe, wytwarzane przez osoby pracujące na budowie. Na etapie budowy zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet, z których ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

Powstające wody opadowe odprowadzane będą do gruntu, na terenie działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.

Emisja związana z hałasem podczas realizacji inwestycji będzie miała charakter nieciągły – a jego intensywność będzie różna na poszczególnych etapach prac budowlanych. Hałas pochodzący z prac budowlanych na terenie inwestycji będzie krótkotrwały i będzie miał odwracalne skutki. Wpływ na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny zaznacza się poprzez emisję hałasu z pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę instalacji.

Prace takie jak: transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej, prace montażowe będą wykonywane w porze dziennej. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określają załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zarówno na etapie budowy, jak i po zakończeniu prac budowlanych, funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą transformatory. Transformatory będą emitowały moc akustyczną w przedziale 65 – 73 dB mierzoną u źródła emisji (wartości zależą od warunków pracy transformatora oraz stopnia jego obciążenia). Jak wynika z pomiarów wykonanych na terenie funkcjonującej stacji o porównywalnych parametrach technicznych, poziom mocy akustycznej poza posesją stacji nie będzie przekraczać 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, czyli nie przekroczy wartości dopuszczalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Hałas emitowany przez transformatory i inne urządzenia energetyczne nie będzie uciążliwy–odczuwalny, tym bardziej, że najbliższej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 370 m od miejsca inwestycji.

Etap realizacji inwestycji stanowić będzie chwilowe źródło emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie emisji do powietrza występujące podczas realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac, a więc tylko na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję.

Źródłami niezorganizowanej emisji gazów i pyłów będą:

- silniki maszyn budowlanych i środki transportu (dwutlenek azotu, tlenki węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, pył zawieszony);

- prace ziemne (pyły).

W wyniku działania elektrowni fotowoltaicznej wytwarzane będzie pole elektromagnetyczne. W związku z produkcją i przepływem prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole elektromagnetyczne niejonizujące. Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1893). Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zasięg oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego zależy od:

- napięcia, prądu płynącego w przewodzie,
- przekroju przewodów fazowych,
- wysokości zawieszenia przewodów nad powierzchnią ziemi.

W analizowanej instalacji fotowoltaicznej źródłem promieniowania elektromagnetycznego będą:

- stacje transformatorowe,
- linie SN i WN,
- przepływ prądu w przewodniku paneli fotowoltaicznych.

W wyniku przepływu prądu w przewodniku przez ciąg paneli, utworzy się wokół niego statyczne pole magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego dla instalacji modułów fotowoltaicznych będzie wynosiło mniej niż naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i nie przekroczy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zawartych w w/w Rozporządzeniu. Dodatkowo, planuje się izolację okablowania, co również wpłynie na zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi.

Ponadnormatywne poziomy pól elektromagnetycznych występują wyłącznie w odległości 1,2 do 1,8 m od źródła, czyli od pola rozdzielni 110 kV i około 1,2 – 2,0 m od transformatorów. W żadnym przypadku nie wystąpi ponadnormowe przekroczenie poziomów pól elektromagnetycznych poza terenem stacji elektroenergetycznej.

Podczas eksploatacji elektrowni powstawać będą odpady z ewentualnie prowadzonych prac interwencyjnych bądź okresowych konserwacji paneli (np. odpady z grupy 15 02 02 * - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Po zakończeniu etapu eksploatacji (trwającego ok. 25 lat) zużyte lub uszkodzone panele zostaną poddane recyklingowi – przekazane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów. Zakres oddziaływania na środowisko w fazie likwidacji będzie zbliżony do oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy. Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Demontaż paneli fotowoltaicznych będzie miał na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego. W wyniku tych działań będzie występować potencjalne zagrożenie w postaci pylenia oraz krótkotrwałej i chwilowej uciążliwości akustycznej oraz podwyższonej niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń wynikającej ze zwiększonych potrzeb transportowych jak również z pracy urządzeń służących do rozbiórki. Powstawać będą także odpady budowlane, które zostaną we właściwy sposób zagospodarowane - przekazane do odzysku/recyklingu/unieszkodliwiania przez firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Po tych działaniach teren wróci do stanu sprzed inwestycji. Przy zachowaniu wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska, proces likwidacji elektrowni fotowoltaicznych nie wpłynie ujemnie na jego stan.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

- Wszystkie komponenty wykorzystane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane

będą na miejsc inwestycji jako elementy przygotowane do montażu. Metalowa konstrukcja wykonana zostanie w sposób niewymagający cięcia,

- Prace prowadzone będą w porze dziennej;
- Zaplecze budowy wyposażone zostanie w system odbioru i odprowadzania ścieków w postaci przenośnych toalet. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki;
- Stosowany sprzęt będzie w pełni sprawny technicznie;
- Czas pracy sprzętu zostanie ograniczony do niezbędnego minimum;
- Prowadzone prace realizowane będą w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych suszach w okresie letnim).
- Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty;
- Usunięty humus zostanie zagospodarowany na miejscu;
- Wszystkie odpady zostaną powstałe na każdym etapie wywiezione i zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zastosowane zostaną powłoki antyrefleksyjne dla pokrycia paneli;
- Wody opadowe odprowadzane będą do gruntu;
- Transformatory umieszczone zostaną w kontenerach posiadających szczelną, metalową podłogę oraz podwyższone progi w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym wyciekami;
- Na etapie funkcjonowania elektrowni nie będą stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin;
- Pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu pozostawiona zostanie wolna przestrzeń;
- Ewentualne koszenie z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że działka na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia jest wolna od zadrzewień, nie znajdują się na niej również żadne zabudowania. Przez środkową część działki przepływa rów. Istniejące zagospodarowanie działki nie będzie kolidowało z planowaną do budowy elektrownią. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ze względu na silną antropopresję, charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą. Na terenach objętych planowaną inwestycją nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów (w tym porostów) oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone:

- ok. 0,4 km obszar Mikołajki Pomorskie PLH220051;
- ok. 12,2 km obszar Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;
- ok. 13,9 km obszar Lasy Iławskie PLB280005;
- ok. 15,2 km obszar Ostoja Iławska PLH280053
- ok. 15,6 km obszar Sztumskie Pole PLH220087;
- ok. 17,0 km obszar Dolina Wisły PLH220033;
- ok. 18,1 km obszar Dolina Dolnej Wisły PLB040003;

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r, poz. 1098) w promieniu 20 km to m.in. Obszary Chronionego Krajobrazu: Morawski, Ryjewski, Jeziora Dzierżgoń, Rzeki Liwy oraz rezerваты przyrody: jezioro Liwieniec i Gaudy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej znajdujący się korytarz, to Lasy Iławskie – Bory Tucholskie, oddalony ok. 2,7 km od inwestycji.

Zgodzić należy się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji poza obszarami chronionymi, w tym Natura 2000 wyklucza się możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoji, a tym samym pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się również z wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinią, że w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizowane przedsięwzięcie, polegające na realizacji i funkcjonowaniu elektrowni fotowoltaicznej, nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Nie przewiduje się efektu kumulowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na terenie Gminy Prabuty funkcjonuje obecnie jedna elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, która znajduje się w miejscowości Rodowo, w znacznej odległości od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. W tej części gminy planowane są również inne inwestycje związane z budową elektrowni fotowoltaicznych. Zlokalizowane są one jednak w innych miejscowościach. Nie przewiduje się tym samym oddziaływania skumulowanego z tymi przedsięwzięciami.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod: PLRW20001752289 – Postolińska Struga. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny zły, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi,

- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest również zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przed wydaniem niniejszej decyzji działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r. zawiadomił pełnomocnika Wnioskodawcy oraz Obwieszczeniem GPG.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu, w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów. Na podstawie art. 36 k.p.a strony postępowania poinformowane zostały, że z uwagi na długi okres oczekiwania na opinię jednego z organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowaniu wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie będzie możliwe w terminie określonym w piśmie i Obwieszczeniu GPG.6220.8.2021 z dnia 14.05.2021r. tj. do dnia 15.08.2021r. Strony postępowania zostały poinformowane, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021r.

Obwieszczenie dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania w dniu 21.07.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 21.07.2021r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gdakowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. W związku z tym, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości położone w gminie Mikołajki Pomorskie obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie celem zawieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Mając na uwadze opisane już wcześniej pismo pełnomocnika Wnioskodawcy z dnia 02.08.2021r. złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w dniu 02.08.2021r. w/s zmiany zapisu w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczącego kierunku posadowienia paneli i związane z tym wystąpienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do organów współdziałających o informację, czy w związku z dokonanymi przez inwestora zmianami, związanymi z realizacją przedsięwzięcia aktualne są wyrażone przez te organy stanowiska w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po otrzymaniu odpowiedzi od w/w organów ponownie pismem GPG.6220.8.2021 z dnia 07.09.2021r. zawiadomił pełnomocnika Wnioskodawcy oraz Obwieszczeniem GPG.6220.8.2021 z dnia 07.09.2021r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i

materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia i dokonanymi w niej zmianami, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia wraz z pismami uzupełniającymi, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów. Na podstawie art. 36 k.p.a strony postępowania poinformowane zostały, że z uwagi dokonane przez Wnioskodawcę zmiany dotyczące planowanego przedsięwzięcia, konieczność ponownego zwrócenia się do organów współdziałających w kwestii wcześniej wyrażonego stanowiska, konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przy zachowaniu właściwych terminów wynikających z przepisów prawa, przewidzianych na zawiadamianie stron o podejmowanych czynnościach i dających prawo do wypowiedzenia się odnośnie prowadzonego postępowania, czas niezbędny organowi do przygotowania rozstrzygnięcia w sprawie zakończenie postępowania nie mogło nastąpić w terminie określonym w piśmie i obwieszczeniu GPG.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r. tj. do dnia 31.08.2021r. Strony poinformowane zostały że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.10.2021r.

Obwieszczenie dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania w dniu 07.09.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 07.09.2021r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gdakowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. W związku z tym, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości położone w gminie Mikołajki Pomorskie obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie celem zawieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. Dbłość o małoinwazyjny charakter inwestycji w zakresie stosowania technologii i rozwiązań mało szkodliwych dla środowiska naturalnego sprawiają, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary objęte ochroną oraz na siedliska roślin i zwierząt występujące w obrębie planowanej inwestycji. Zastosowane nowoczesne technologie minimalizujące ryzyko awarii oraz dbłość o przestrzeganie standardów ochrony środowiska podczas realizacji inwestycji uniemożliwi wystąpienie awarii prowadzącej do skażenia wód, gleby, bądź powietrza, a co za tym idzie do negatywnego wpływu na środowisko. Ścisłe lokalny i krótkotrwały charakter oddziaływania prac budowlanych związanych z przedsięwzięciem pozwala stwierdzić, iż nie stanowi ona zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Dodatkowo nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy- PARTNER POL Radosław Pankowski, ul. Bukowa 1 87-500 Rypin;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 26.10.2021r.

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52