

Prabuty, 28.05.2025 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.prabuty.pl

WYJAŚNIENIA NR 1/2025

Dot. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na: „Wymianę pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Rodowie, gm. Prabuty”, znak sprawy: IZP/19/2025/KK

Zamawiający informuje, że do postępowania na wymianę pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Rodowie, gm. Prabuty, znak sprawy: IZP19/2025/KK wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść i udzielamy odpowiedzi:

I. PYTANIA:

1. Pkt. 11d.1. - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku. W jakim celu należy je zdjąć i czy związane są z tym prace remontowe?
2. Pkt. 18d.1.2 - Wymiana podejścia do pomp c.o. o śr. nominalnej przyłącza pompy 50 mm - demontaż i ponowny montaż pompy c.o. Rozumiem że montujemy pompę z demontażu?

II. ODPOWIEDZI:

1. Pokrycie dachowe znajdujące się nad schodami prowadzącymi do kotłowni należy zdemontować w celu opuszczenia kotła na poziom piwnicy a następnie ponownie zamontować.
2. Pompa c.o. pozostaje istniejąca.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej.

ZATWIERDZIŁ:

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji
Wojciech Dołęgowski