



Znak sprawy: IZP.271.1.2018.KK

Prabuty, dnia 11.01.2018 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie”.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku wniesionych zapytań do treści SIWZ, udziela stosownych wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

Pytanie:

Prosimy o podanie punktów pracy pomp dla pompowni P7, P8 i P9?

Odpowiedź:

P7 - Q=8,76 l/s; H=16,9m

P8 - Q=5,36 l/s; H=26m

P9 - Q=5,36 l/s; H=25,7m

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w 10.01.2018 r. został zmieniony termin składania i otwarcia ofert, tj.:

- Oferty należy składać nie później niż **do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 01.02.2018 r. o godz. 10:15**

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o **zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu** w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.01.2018 r. pod numerem 500007410-N-2018.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski