

Prabuty, dnia 17.06.2019 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach”.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach złożono zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień/zmian i stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIE 1:

W przedmiarze pozycja Lp. 28 d .4 – Ściany budynków jednokondygnacyjnych – bloczki o takich parametrach nie są dostępne na rynku. Prosimy o określenie materiału zastępczego.

ODPOWIEDŹ 1:

Ściany konstrukcyjne parteru należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr. 42 cm o $U=0,23W/(m^2K)$.

PYTANIE 2:

Prosimy o zmianę materiału nawierzchni z warstwy wiążącej asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej. Prosimy o określenie rodzaju kostki brukowej.

ODPOWIEDŹ 2:

- 1) Zamawiający rezygnuje z wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na placu manewrowym.
- 2) Zamawiający zmienia nawierzchnię zjazdu i drogi wewnętrznej z betonu asfaltowego na kostkę kamienną brukową o wymiarach 15x17 cm.

W wyniku udzielonych wyjaśnień i zmian Zamawiający załącza zmienione/dodatkowe dokumenty, które stają się obowiązujące:

- 1) Opis techniczny - Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień
- 2) Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień
- 3) Specyfikacje techniczne – Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień

Z poważaniem

Za-cą Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty

Wojciech Dołęgowski