

Prabuty, dnia 06.08.2019 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę biblioteki miejskiej w Prabutach”.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na przebudowę biblioteki miejskiej w Prabutach, wpłynął wniosek o wyjaśnienie braku zmian dokumentacji wprowadzonych przez Zamawiającego w pierwszym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza:

I. ZMIANY I UZUPELENIE DOKUMENTACJI:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów, zgodne z poz. 3.14 w ilości - 2 szt. o mocy chłodniczej nie mniej niż 8,5 kW. Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w pozycję.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. foteli leżakowych (jako stanowiska do odsłuchu audio – buków). Zamawiający dokonuje stosownej korekty przedmiaru robót w poz. 369 d.3.3.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie muru prętami zbrojeniowymi zgodnie z ekspertyzą techniczną, opisem technicznym oraz przedmiarem robót – poz. 25d.1.2 (Przeszycia prętami zbrojonymi spoin w ścianach). Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w pozycję.
4. Przedmiotem zamówienia będzie dostarczenie i montaż parapetów wewnętrznych głębokości 38 cm zgodnych z opisem technicznym według poniższego zestawienia:
 - długość 275 cm – 4 szt.
 - długość 158 cm – 2 szt.
 - długość 162 cm – 2 szt.
 - długość 219 cm – 2 szt.
5. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego wentylacji tj. 2 szt. osiowych wyciągowych wentylatorów mechanicznych, które zainstalować należy we wlocie do kanałów wentylacyjnych w toaletach na parterze budynku (zamiast kratki wentylacyjnej). Wentylatory winny zostać podłączone do włącznika światła i winny być wyposażone w regulowany wyłącznik zwłoczny. Przedmiotem zamówienia będzie również wykonanie zasilania klimatyzatorów split ściennych o mocy min. 8,5 kW każdy. Przewód zasilający należy wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej. Zastosować przewody dedykowane przez producenta instalowanego urządzenia. Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w pozycję.
6. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie instalacji przyzywowej dla pomieszczenia toalety dla osób niepełnosprawnych (systemu przywoławczego).
7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie fototapety należy uwzględnić w wycenie ofertowej (zgodnie z poz. 119 d.2.2.2 przedmiaru).

W załączeniu do niniejszych zmian Zamawiający załącza **przedmiar robót** (Część I budowlana i elektryczna) uzupełniony o pozycje wynikające z udzielonych odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary robót są wyłącznie dokumentami pomocniczymi i informacyjnymi, z których może korzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku.

II. ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W wyniku wprowadzonych zmian Zamawiający, na podst. art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, zmienia termin składania ofert:

- Oferty należy składać nie później niż **do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12:00.**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 12:15

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu dzisiejszym, tj. 06.08.2019 pod numerem 540163542-N-2019.

Z poważaniem
Za-cia Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty
Wojciech Dołęgowski