

Prabuty, dnia 17.06.2020 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty”.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty złożono zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odpowiedzi Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIE:

Prosimy ponownie o wyjaśnienie treści dokumentacji: między studniami S2 i S3 jest rura osłonowa fi 250 o dł. 5,0 m układana na kanalizacji grawitacyjnej pod drogą gminną, która jak wynika z dokumentacji ma nawierzchnię betonową. W kosztorysie nie jest ona ujęta i nie wiadomo z czego jest w/w rura i w jaki sposób należy ją ułożyć. Czy ma zostać wykonana przeciskiem czy rozkopem z rozbiórką drogi i ewentualną jej naprawą. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i ujęcie w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

Nie należy wykonywać rury osłonowej. Została ona omyłkowo zamieszczona na profilu i PZT. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, należy wykonać w wykopie otwartym w drodze gminnej. Koszty odtworzenia nawierzchni drogi należy ująć w pozycji na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że w 15.06.2020 r. został zmieniony termin składania ofert:

- Oferty należy składać nie później niż **do dnia 23.06.2020 r. do godz. 12:00.**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:15**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Marek Staniszewski