

Do:

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty – etap I”.

Na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIA

1. Jako zainteresowana udziałem w przetargu na przebudowę socjalnego budynku MKS Pogoń Prabuty –Etap I prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ, dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z wyszczególnieniem ościeżnic drzwiowych i wyposażenia, gdyż nie jest możliwa rzetelna wycena tych elementów.

Prosimy o określenie parametrów technicznych stolarki drzwiowej. Czy mają to być skrzydła płytowe pełne wypełnione plastrem miodu lub płytą otworową, kolorystyka wraz z rodzajem okleiny lub malowane? Czy ościeżnice drewniane mają być regulowane obejmujące grubość muru, czy typowe?

2. Z uwagi na błędy w załączniku SIWZ [przedmiarze] prosimy o wyjaśnienie jaki zakres rzeczowo –ilościowy będzie przedmiotem wykonania i szacunku ofertowego w dziale nr 11 : stolarka budowlana.

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie:

1) Montażu drzwi wewnętrznych: w ilości 9 szt tj.:

- a) DO2 80*200 szt. 1
- b) DO2 90*200 szt. 4
- c) DO4 90*200 szt. 2
- d) DO5 80*200 szt. 2

2) Montaż drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt tj.:

- a) DO 2 80*200 szt.1 EI60
- b) DO1 90*200 szt 3

natomiast przedmiar zakłada montaż 1 drzwi EI60 wraz z ościeżnicą, oraz 6 szt. ościeżnic drewnianych wymiarach 0,90*200.

Prosimy o ujednolicenie zakresu rzeczowo –ilościowego który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

3. Czy przedmiotem wykonania będzie demontaż stolarki drzwiowej, okiennej – jeżeli tak prosimy o określenie zakresu rzeczowo – ilościowego który należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

4. Biorąc pod uwagę rysunki projektowe, w zakresie montażu stolarki zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości montażu nadproży Konbet typ L6.

ODPOWIEDZI

Odpowiedź pytanie 1 i 2

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

DO1 90/200 PRAWE 3 SZT.
 LEWE 2 SZT.

Skrzydła płytowe.

Wypełnienie: płyta wiórowa otworowana

Ościeżnice: typowe, metalowe, malowane proszkowo

Okleina CPL, kolor RAL 7045

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

DO1 90/200 PRAWE 1 SZT.
DO2 90/200 PRAWE 2 SZT.
 LEWE 2 SZT.

DO5 80/200 PRAWE 2 SZT.

Skrzydła płytowe z otworami wentylacyjnymi .

Wypełnienie: płyta wiórowa otworowana

Ościeżnice: typowe, metalowe, malowane proszkowo

Okleina CPL, kolor RAL 7045

DO2 90/200 PRAWE 1 SZT.
 LEWE 1 SZT.
DO4 90/200 PRAWE 1 SZT.
 LEWE 1 SZT.

Skrzydła płytowe.

Wypełnienie: płyta wiórowa otworowana

Ościeżnice: typowe, metalowe, malowane proszkowo

Okleina CPL, kolor RAL 7045

DO3 80/200 LEWE 1 SZT.

Skrzydła płytowe o odporności ogniowej EI 60

Wypełnienie: płyta wiórowa otworowana

Ościeżnice: typowe, metalowe, malowane proszkowo

Okleina CPL, kolor RAL 7045

Odpowiedź pytanie 3

Demontaż stolarki drzwiowej:

zewnątrznej szt. 1

wewnętrznej szt. 14

Demontaż stolarki okiennej:

O1

0,89x1,43m

0,89x1,00m

O2

0,74x1,19m

O3

1,01x1,38m

O4

0,70x0,80m szt. 3

O5

0,64x0,85m szt. 3

Odpowiedź pytanie 4

Ilość nadproży Konbet typ L6 szt. 6


UWAGA!

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tj.

- Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, pokój 16 – II piętro, sekretariat, nie później niż **do dnia 15.04.2016 r. do godz. 10:00**.
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 15.04.2016 r. o godz. 10:30** w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1, sala konferencyjna, parter budynku.

Zgodnie z art. 12a oraz 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieści **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2016 r., w zakresie terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Wojciech Dołęgowski