



Znak sprawy: IZP.271.6.2017.KK

Prabuty, dnia 17.05.2017 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”.


Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytanie, Zamawiający udziela wyjaśnienia i staje się ono wiążące dla Wykonawców.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kraty rzadkiej obiekt 4 – „SKR” z silnikiem o mocy w przedziale 1,1 kW – 2,2 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kraty rzadkiej obiekt 4 – „SKR” z silnikiem o mocy w przedziale 1,1 kW – 2,2 kW.

Z poważaniem
Miasta i Gminy Prabuty

Wojciech Dołęgowski
Za-cie Burmistrza