

Prabuty, dnia 19.06.2020 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22”.

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na remont pomieszczeń w budynku Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Łąkowej 22, złożono zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odpowiedzi Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIE 1:

Prosimy o wskazanie typu wentylatorów dla wyciągu mechanicznego z pomieszczeń toalet – brak informacji dot. Wentylatorów w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ 1:

Wentylator sufitowy, o wydajności min 40m³/h głośność min 33dB, średnica rury fi 100.

PYTANIE 2:

Prosimy o informację czy należy przewidzieć płaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji instalacji wywiewnej z toalet?

ODPOWIEDŹ 2:

Nie przewiduje się obudowy wentylacji w łazienkach. Wentylacja nad sufitem podwieszanym.

PYTANIE 3:

Jakiego rodzaju matę izolacyjną należy przyjąć dla instalacji wentylacji? Mata z wełny mineralnej czy kauczuku?

ODPOWIEDŹ 3:

Warstwa izolacji dowolna. Proponowana z wełny mineralnej.

**Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
Marek Staniszewski**

