

Do:

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Prabutach”.

Na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIA

1. Proszę o sprecyzowanie średnicy rury kan. deszczowej (w przedmiarze robót DN 2000) oraz materiału z jakiego ma zostać wykonany rurociąg PCV, PP?
2. Proszę o załączenie profilu kanalizacji deszczowej.
3. Proszę o załączenie szczegółowego rozwiązania węzła (nr w2, w3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11).

ODPOWIEDZI

1. PCV DN 200.
2. Przyłączy do istniejącej studni ze spadkiem 0,6%.
3. Rys. W1 dotyczy wszystkich węzłów przyłączeniowych.

UWAGA!

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski**

