

— Uczestnicy postępowania

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Prabutach”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **Części opisowej projektu zagospodarowania terenu przebudowy ul. Stefana Wyszyńskiego w Prabutach, w pkt. 5.6 Likwidacja kolizji związana z nowym zagospodarowaniem terenu - Armatura.**

➤ „Armatura” - opis brzmiał:

Zastosować zasuwy odcinające bezgniazdowe z potrójnym uszczelnieniem trzpieni, z klinem z żeliwa sferoidalnego pokrytego wulkanizowaną powłoką EPDM. Zasuwy i kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową przystosowane na ciśnienie minimum 1,0 MPa. Zasuwy zaopatrzyć w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu zakończone skrzynką do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw i hydrantu obetonować lub obrukować na szerokość 60 cm. Skrzynki ustawić na płycie odciążającej. Pod armaturę stosować bloki podporowe (beton B10 w formie płyty 50x50x15 cm). Blok należy tak wyprofilować aby podpierały armaturę do połowy jej wysokości, zapewniając jednocześnie swobodny dostęp do złączy. Pomiędzy blokiem i zasuwą ułożyć folię z tworzywa w celu zapobieżenia tarcia. Podłączenie przyłączy wodociągowych do głównego wodociągu za pomocą nawiertek systemowych, zasuw odcinających wyposażonych również w trzpienie teleskopowe i skrzynki żeliwne do zasuw. Włączenie przyłącza dla budynku i do sieci głównej wykonać za pomocą nawiertki zgrzewanej elektrooporowo.

➤ „Armatura” - opis otrzymuje brzmienie:

Na sieci wodnej zastosować: zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, z powłoką ochronną z farby epoksydowej certyfikowane GSK-RAL potwierdzającym jakość powłoki epoksydowej, o grubości min 250 mikronów; odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu, śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco, uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie, trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina, trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy, uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuw, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR, przelot zasuw: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń, klin: rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm, dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie, ślizgi klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie, w górnej części zasuw poliamidowa tuleja oporowa, zapobiegająca korozji i utrzymująca trzpień w stałym torze pracy, nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu, teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuw i zasuw od jednego producenta. Włączenie przyłączy do wodociągu wykonać za pomocą nawiertek typu NWZ/PE z zastosowaniem materiałów systemowych i zasuw odcinającej DN50. Projektuje się hydranty podziemne DN 80 z zasuwą odcinającą. Stopy hydrantów obsypać żwirem. Zasuwy zaopatrzyć w trzpienie teleskopowe i skrzynki

żeliwne do zasuw, hydranty zakończyć skrzynkami do hydrantów. W terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw i hydrantu obetonować lub obrukować na szerokości 60cm. Skrzynki ustawić na płycie odciążającej. Pod armaturą stosować bloki podporowe (beton B-10 w formie płyty 50x50x15cm). Pomiędzy blokiem i zasuwą ułożyć folię z tworzywa w celu zapobieżeniu tarcia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wniesionych zmian został przedłużony termin składania ofert, tj.:

Było:

- Oferty należy składać (...) nie później niż **do dnia 08.06.2017 r. do godz. 10:00**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 08.06.2017 r. o godz. 10:30**

Jest:

- Oferty należy składać (...) nie później niż **do dnia 09.06.2017 r. do godz. 10:00**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 09.06.2017 r. o godz. 10:30**

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o **zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu** w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu dzisiejszym, tj. 01.06.2017 r. pod numerem 91087-2017.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski

