

Do:

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę nawierzchni ulicy Chopina w Prabutach”.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na złożone pytanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i stają się one wiążące dla Wykonawców.

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie profili sieci wodociągowej oraz sprecyzowanie w którym miejscu znajduje się hydrant podziemny DN 80, o którym jest mowa w opisie technicznym?

Odpowiedź 1:

Sieć wodociągową ułożyć na głębokości 1,80 od poziomu przebudowanej drogi. Zapis odnośnie hydrantu podziemnego wystąpił omyłkowo. Nowy zapis pkt 5.5 Armatura, zgodnie z zamiennym Opiszem technicznym do PW w załączeniu.

Pytanie 2:

W opisie technicznym długość sieci wodociągowej Dn 110 SDR 17 PE L=152, natomiast w przedmiarze podana jest wartość L=279 m, proszę o sprecyzowanie długości projektowanej sieci wodociągowej.

Odpowiedź 2:

Długość sieci wodociągowej DN 110 SDR 17 PE wynosi zgodnie z kosztorysem ofertowym 279 mb. W załączeniu zamienny Opis techniczny do PW.

Pytanie 3:

W opisie technicznym suma długości przyłączy wodociągowych Dn 40 PE L=32 m, natomiast w przedmiarze podana suma to L=120 m, proszę o sprecyzowanie długości projektowanych przyłączy.

Odpowiedź 3:

Długość sumaryczna przyłączy wodociągowych DN 40 PE wynosi zgodnie z kosztorysem ofertowym 120 mb. W załączeniu zamienny Opis techniczny do PW.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie profili sieci kan. deszczowej z podaniem rzędnych projektowanych studni.

Odpowiedź 4:

Zgodnie zamiennym rysunkiem P1 i P2.

Pytanie 5:

Na zbiorczej planszy uzbrojenia wrysowany jest projektowany odcinek kan. deszczowej L=15m, 2 studnie oraz 2 wpusty deszczowe, natomiast w przedmiarze podane są informacje o kan. deszczowej L=23m, 4 studnie oraz 4 wpusty. Proszę o sprecyzowanie ilości projektowanych studni, wpustów oraz długości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 5:

Zgodnie zamiennym rysunkiem P1 i P2.

W załączeniu zamiennym kosztorys ofertowy.


UWAGA!

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje, że został przedłużony termin składania ofert, tj.

- Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, pokój 16 – II piętro, sekretariat, nie później niż do dnia 10.05.2016 r. do godz. 10:00.
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2016 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1, sala konferencyjna, parter budynku.

Zgodnie z art. 12a oraz 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu, tj. 02.05.2016 r. pod numerem 109572-2016, w zakresie terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Wojciech Dołęgowski