

Prabuty, 03.03.2017 rok

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę ulicy Podgórnej w Prabutach”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r, poz. 2164), Zamawiający, Miasto i Gmina Prabuty, informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które stają się wiążące dla Wykonawców.

Pytanie Nr 1

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału zaprojektowana jest kanalizacja deszczowa PVC czy PP? Proszę o podanie średnicy i rodzaju materiału dla kanalizacji deszczowej i przykanalików.

Odpowiedź:

Rury PCV SN 8 fi 200

Pytanie Nr 2

Proszę o sprecyzowanie średnicy projektowanych studni kanalizacji deszczowej Dn 1000 czy Dn 1200?

Odpowiedź:

Studnie kanalizacji deszczowej fi 1000

Pytanie Nr 3


Proszę o wczytanie czytelnego rzutu projektowanej kanalizacji deszczowej. Na zbiorczej planszy uzbrojenia nieczytelne są głębokości studni kanalizacji deszczowej. Proszę o podanie rzędnych tych studni.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza rysunek KD.1

UWAGA

W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Dołęgowski