

Załącznik Nr A Przebudowa ulicy Cisowej – wytyczne dla projektanta	
1	wodociąg PCV 110
2	Montaż / wymiana zasuwy odcinającej ul. Cisową – węzeł Cisowa – Chodkiewicza
3	wymiana przyłączy do granicy działek na PE 40 w rurach osłonowych, montaż zasuwy odcinającej o średnicy DN 50
4	zaprojektować i wybudować przłącze do budynku 19 (metoda bezwykopowa), rozdział przyłącza do budynków 19 -17 z przepięciem instalacji i odcięciem budynku 19 na terenie posesji Cisowa 17
5	przyłącza wpiąć do nowoprojektowanego wodociągu PE 90 i wodociągu PCV 90
6	Budynek 23i 25 pozostawić bez zmian – nowe przyłącza
7	wymiana przyłącza w 32do budynku 22 i20 na PE 63 z montażem hydrantu oraz zastosowaniem odejść PE 40 na budynek 20 i 23 z dedykowanymi zasuwami
8	regulacja studni kanalizacyjnych
9	wymiana pokryw studni kanalizacyjnych które są uszkodzone bądź nie nadają się do użytku
10	po wykonaniu inwestycji wykonać czyszczenie sieci sanitarnej
11	wymiana hydrantów – 2 sztuki
