

Załącznik Nr B Przebudowa Górnej – wytyczne dla projektanta	
1	wymiana wodociągu wA 80 na PE 90 na odcinku od bramy wyjazdowej bazy "Drogówki" do zasuw przy budynku nr 10 - wodociąg w ulicy Koszarowej
2	zaprojektować przyłącza do granicy wszystkich posesji zlokalizowanych przy ul. Górnej znajdująca PE 40 w rurach osłonowych, montaż zasuw typu NWZ o średnicy DN 50
3	miejsce montażu zasuw NWZ na sieci wodnej w przypadku braku odrębnego przyłącza do budynku uzgodnić z właścicielami posesji
4	przyłącza projektować z rur PE 40 w rurach osłonowych, montaż zasuw typu NWZ o średnicy DN 50
5	przyłącza wpiąć do nowoprojektowanego wodociągu PE 90 i wodociągu PCV 90
6	Działki 76/1, 55/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/10, 64/9 – działki niuezabudowane
7	zaprojektować huderanty w ul. Górnej w okolicach budynku nr 10 i 45
8	regulacja studni kanalizacyjnych
9	wymiana pokryw studni kanalizacyjnych które są uszkodzone bądź nie nadają się do użytku
10	po wykonaniu inwestycji wykonać czyszczenie sieci sanitarnej
11	wymiana zasuw przy budynku nr 10 – ul. Górna
12	montaż zasuw odcinającej na odejściu PCV 90 w okolicach budynku 17