

Prabuty, 27.09.2016 rok

- Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej w Prabutach”, wpłynęły zapytania.

Zamawiający udziela odpowiedzi i informuje, że stają się one wiążące dla Wykonawców.

PYTANIA:

1. Proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma zostać wykonana sieć kanalizacji deszczowej DN 600 projekt budowlany (szkic rys KD-1) zakłada wykonanie sieci z rur DN 600 PCV natomiast profil (rys KD-2) jak i przedmiar robót zakłada wykonanie rurociągu z rur DN 600 PP SN 10.
2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rury typu PRAGMA 600 SN10?
3. Czy rury mają być klasy SN10 tak jak zakłada Projekt Budowlany czy SN8 tak jak zakłada kosztorys ofertowy?

ODPOWIEDZI:

1. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur polipropylenowych DN600 SN10. Rysunek D1 określał tylko średnicę rury a nie rodzaj materiału.
2. Inwestor dopuszcza wszystkie rury polipropylenowe DN600 SN10 .
3. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur polipropylenowych DN600 SN10.

Z poważaniem

Za-cą Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty
Wojciech Dołęgowski