

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256), **art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2021r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”*, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: *„Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”*, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji należy zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem;
 - 2) wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
 - 3) planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
 - 4) urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytych stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym;
 - 5) należy zapewnić szczelną obudowę studni na betonowej podstawie, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi;
 - 6) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie istniejącego ujęcia wód podziemnych należy zapewnić zapas sorbentów lub mat sorpcyjnych, którymi można będzie sprawnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia;
 - 7) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
 - 8) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
 - 9) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - 10) Zabiegi związane z konserwacją, naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać na utwardzonym podłożu, w miejscach do odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego i wód powierzchniowych;

Uzasadnienie

W dniu 01.04.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”*, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.6.2021 z dnia 21.04.2021r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2021 z dnia 21.04.2021r.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowaniu wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Podano, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 15.07.2021r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 21.04.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 21.04.2021r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ul. Warszawskiej w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest

po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.6.2021 z dnia 21.04.2021. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 04.05.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ.Gd-WOO.4220.308.2021.WR.2 z dnia 29.04.2021r. do którego załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.308.2021.WR.1 z dnia 29.04.2021r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „*Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach*”, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków, dotyczących etapu realizacji przedsięwzięcia:

- 1) prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
- 2) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
- 3) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem;

W dniu 05.05.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.13.2021 z dnia 30.04.2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn: „*Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach*”, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, uwzględniając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemna proporcję, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie inspektor sanitarny stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi – w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie pozwoli w wystarczającym stopniu na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowania środków technicznych, ograniczających te uciążliwości do wartości normatywnych.

W dniu 07.05.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Gd.ZZŚ.4.435.111.2021.DK z dnia 07.05.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
- 2) urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym;
- 3) zapewnić szczelną obudowę studni na betonowej podstawie, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi;
- 4) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie istniejącego ujęcia wód podziemnych należy zapewnić zapas sorbentów lub mat sorpcyjnych, którymi można będzie sprawnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia;
- 5) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
- 6) wyposażać teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
- 7) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
- 8) Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego i wód powierzchniowych;

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami oraz dostępność do złóż kopalin;

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z opinii wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz PGW Wody Polskie.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c w/w ustawy.

Przedsięwzięcie pn: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”, planowane jest do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty. Studnia zastępcza nr 6 będzie znajdować się na ogrodzonym terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach. Miejsce lokalizacji inwestycji nie jest objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów teren działki nr 20/2 stanowi inne tereny zabudowane.

Wykonanie studni nr 6 ma na celu zastąpienie studni nr 5, która będzie zlikwidowana z powodu złego stanu technicznego oraz znacznej utraty pierwotnych właściwości filtracyjnych – spadku wydajności eksploatacyjnej studni.

Ujęcie wód podziemnych na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach jest położone w granicach administracyjnych gminy Prabuty. Od północy sąsiaduje z wodami jeziora Liwieniec, po stronie zachodniej i południowej występują tereny rolnicze oraz ogródki działkowe, natomiast od południa i wschodu zabudowa miejska. Ujęcie wody podziemnej stanowi podstawowe źródło wody dla miejscowości Prabuty oraz okolicznych wsi: Julianowi, Obrzynowo, Jakubowo, Stańkowo, Pachutki, Stary Kamień, Kołodzieje, Kowale, Trumiejki, Półko Pomorskie, Gliwa, Gliwa Mała, Grodziec, Raniewo i Kleczewo. Na podstawie inspekcji telewizyjnej wykonanej w październiku 2020 r. stwierdzono zasyp w części filtrowej otworu nr 5, co spowodowało znaczne pogorszenie parametrów eksploatacyjnych – spadek wydajności. Na tej podstawie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach podjęło decyzję o likwidacji studni nr 5 i odwierceniu studni zastępczej nr 6, w odległości ok. 70,0 m. Otwór studzienny projektuje się odwiercić do głębokości 80,0 m metodą udarową.

Studnia nr 6 będzie służyć do poboru wód podziemnych z utworów plejstocénskich (czwartorzęd). „Projekt robót geologicznych na likwidację otworu nr 5 oraz wykonanie otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach” został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego, znak DROŚ-G.7430.1.4.2021 z dnia 15.03.2021 r. Nowa studnia będzie pracowała naprzemiennie z istniejącymi studniami, w ramach zasobów ustalonych dla ujęcia, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie nr 297/71 z dnia 20.12.1971 r. w ilości $Q = 134,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,0 - 12,0 \text{ m}$.

Wiercenie otworu nr 6 przewiduje się wykonać metodą udarową w dwóch kolumnach rur: Ø 20” (508 mm) do głębokości 45,0 m oraz Ø 18” (457 mm) do głębokości 80,0 m.

W projektowanym otworze na głębokości 80,0 m p.p.t. projektuje się zabudować kolumnę filtracyjną o średnicy 280 mm o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC Ø 280 mm i długości 4,0 m,
- filtr szczelinowy lub siatkowy PVC Ø 280 mm i długości 23,0 m, wokół filtra zostanie wykonana obsypka piaszczysta,
- rura nadfiltrowa PVC Ø 280 mm i długości 12,0 m.

Po zafiltrowaniu rury Ø 20” zostaną usunięte z otworu, a rury Ø 18” projektuje się podciągnąć do głębokości 52,5 m.

Przestrzeń między rurami $\varnothing 20''$ i $\varnothing 18''$ od głębokości 45,0 m do powierzchni terenu zostanie wypełniona zaczynem iłowym z kompaktanitem. Przestrzeń wokół filtru projektuje się wypełnić obsypką piaszczystą, której granulacja zostanie dobrana po przeprowadzeniu badań granulometrycznych.

Konstrukcję otworu oraz granulację obsypki zaprojektowano w oparciu o materiały archiwalne wierceń na ujęciu w Prabutach. Ostateczną konstrukcję, głębokość posadowienia filtru, granulację obsypki oraz wielkość szczeliny filtru winien ustalić nadzór hydrogeologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego profilu geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych próbek gruntu pobranych z przelotu warstwy wodonośnej przewidzianej do zafiltrowania.

Zastępczy otwór studzienny nr 6 zostanie wyposażony w obudowę naziemną zamontowaną na podstawie betonowej wystającej ponad powierzchnię gruntu ok. 10 cm. Nowoczesna konstrukcja gwarantuje ochronę termiczną przed ujemnymi temperaturami, szybki i bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i wysokim poziomem wód gruntowych. Obudowa będzie wyposażona będzie w wentylację, której konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się wody deszczowej oraz owadów. Zewnętrzne wymiary pokrywy obudowy wynoszą: długość – 1060,0 mm, szerokość – 1010,0 mm, wysokość – 1080 mm.

W otworze na przewodzie tłocznym $\varnothing 150$ mm zostanie zainstalowana pompa głębinowa.

W obudowie zostanie zamontowana głowica studzienna wraz z otworami przeznaczonymi do pomiarów zwierciadła wody oraz montażu kabla energetycznego. Z głowicy wyprowadzony będzie rurociąg tłoczny $\varnothing 150$ mm, na którym zostaną zainstalowane kolejno:

- przepływomierz elektromagnetyczny $\varnothing 150$ mm,
- przepustnica zwrotna $\varnothing 150$ mm,
- manometr $\varnothing 150$ mm,
- przepustnica zaporowa $\varnothing 150$ mm,
- zawór czerpalny.

Ponadto w obudowie zostaną zamontowane następujące elementy: skrzynka energetyczna, skrzynka sterownicza z ogrzewaniem, kabel zasilający agregat pompowy.

W studni nr 6 przewiduje się zamontować agregat pompowy o następujących parametrach: moc silnika 15 kW, wydajność max 77,0 m³/h, wysokość tłoczenia max. 49,0 m.

Pompa głębinowa zostanie zawieszona na rurach tłocznych $\varnothing 150$ mm na głębokości ok. 40,0 m p.p.t. Rury tłoczne zostaną wyposażone w prowadnice celem zabezpieczenia rur eksploatacyjnych przed ich uszkodzeniem przy montażu i demontażu pomp. Wydajność planowanego do zainstalowania w otworze studziennym urządzenia do poboru wody wynosić będzie 70,0 m³/h.

Zagospodarowanie działki będzie związane z montażem obudowy o wymiarach 1060 x 1010 x 1080 mm, wokół której zostanie wykonana opaska betonowa o wymiarach 2100 x 2100 mm. Studnia będzie eksploatowana do czasu znacznej utraty pierwotnych parametrów hydrogeologicznych.

Nowy otwór będzie eksploatowany w ramach zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ustalonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie nr 397/71 z dnia 20.12.1971 r. w następującej ilości: $Q = 134,0$ m³/h przy depresji $s = 3,0 - 12,0$ m. Ponadto ujęcie jest zlokalizowane w granicach zlewni Liwy w obszarze bilansowym Liwa Górna G-19A, dla którego zasoby dyspozycyjne zostały ustalone w ilości $Q = 173684,6$ m³/d (decyzja Ministra Środowiska nr DGKhhg-4731-28/11084/6962/12/AW z dnia 20.03.2013 r.).

Ujęcie w Prabutach posiada pozwolenie wodnoprawne nr WO.6341.3.17.2015 z dnia 30.09.2015 r. udzielone przez Starostę Kwidzyńskiego. Decyzja dotyczy szczególnego korzystania z wód - poboru wody podziemnej na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Prabuty w ilości: $Q_{\max h} = 133,0$ m³/h, $Q_{\text{śr d}} = 1\,395,0$ m³/d, $Q_{\max r} = 509\,175,0$ m³/rok.

Studnia nr 6 zostanie podłączona do istniejącej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody.

Wnioskodawca rozpatrywał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia następujące warianty

realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku ujęć wód podziemnych możliwymi wariantami są: wykonanie obudowy typu podziemnego lub typu naziemnego.

Analizując wariant realizacji przedsięwzięcia należy rozpatrzyć sposoby zabudowy urządzeń do poboru wody w obudowie podziemnej – żelbetowej lub w obudowie naziemnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego oba rozwiązania są równorzędne. Inwestor na ujęciu w Prabutach rezygnuje z montażu obudów zagłębionych, dla instalacji nowoczesnej obudowy typu naziemnego. Taki typ obudowy zapewnia łatwy dostęp do armatury studziennej i utrzymanie właściwego stanu sanitarnego. Dodatkowo obudowa posiada termoizolację a ogrzewanie wewnątrz obudowy zapobiega zamarzaniu instalacji wodnej zimą.

Przy realizacji przedsięwzięcia wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom. Studnia głębinowa została tak zaprojektowana, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na istniejący stan zagospodarowania działki, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

Studnia nr 5 jest w złym stanie technicznym, stwierdzono spadek wydajności eksploatacyjnej i z tego względu została wyłączona z eksploatacji. Rezygnacja z realizacji inwestycji oznaczałaby, przede wszystkim ograniczenie możliwości produkcyjnych wody przeznaczonej dla mieszkańców Prabut i okolicznych miejscowości.

Tym samym wariantem przyjętym do realizacji jest wariant obejmujący wykonanie otworu zastępczego nr 6 oraz urządzenia wodnego w obudowie naziemnej, służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu. Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody wszystkim odbiorcom.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię. Szacunkowe zużycie wody, surowców, innych materiałów, paliw oraz energii przedstawione zostało w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie: ok. 0,5 m³/dobę. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: 35 l/dobę. Paliwa wykorzystane zostaną do napędzania urządzeń (silnik urządzenia wierzącego) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 20 kW. Energia elektryczna wykorzystana zostanie do zasilania sprzętów wykorzystywanych w trakcie prac wiertniczych. Szacunkowe zapotrzebowanie podsypki do wykonania opaski wokół obudowy studni wyniesie: 0,5 m³

Nowa studnia nr 6 będzie pracować w ramach udzielonego w/w pozwolenia wodnoprawnego nr WO.6341.3.17.2015 z dnia 30.09.2015 r. wydanego przez Starostę Kwidzińskiego. Decyzja dotyczy szczególnego korzystania z wód - poboru wody podziemnej na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach (pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone do dnia 30.09.2035 r.) Na etapie eksploatacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla nowego otworu wyniesie 15 kW (wielkość związana z uruchomieniem i pracą pompy głębinowej, opuszczonej do otworu studziennego).

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii.

W czasie prac montażowych nieznaczna emisja zanieczyszczeń będzie występowała w związku z transportem materiałów instalacyjnych na plac budowy oraz pracą sprzętu montażowego. Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalin paliw w silnikach maszyn transportowych i budowlanych. Emisja ta będzie miała charakter przejściowy i będzie występować tylko w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Zainstalowana pompa głębinowa będzie posiadać silnik elektryczny. Praca pompy jak i innych zainstalowanych urządzeń, nie będzie źródłem powstawania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z montażem obudowy. Z uwagi na okresowy charakter prac oraz ich przebieg tylko w ciągu dnia (od 6⁰⁰ do 16⁰⁰), nie przewiduje się, aby prace były uciążliwe dla otoczenia. Głównym źródłem hałasu będą pojazdy

dowożące materiały montażowe w rejon inwestycji oraz pracujący podnośnik. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu, należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego nie przewiduje się emisji hałasu, gdyż pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni głębinowej, znacznie poniżej poziomu terenu oraz zostanie zabudowana obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk.

Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Po wykonaniu otworu studziennego wody podziemne zostaną przebadane pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Pompa głębinowa jest wykonana z materiałów najwyższej jakości i nie wpływa negatywnie na jakość wód podziemnych.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne zarówno w okresie realizacji prac jak i później w fazie eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonaniu studni głębinowej, która będzie wykorzystywana do poboru wody podziemnej z ujętej warstwy wodonośnej, nie towarzyszy powstawanie ścieków.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodach: 15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi, 15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, 17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika), 17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania), 17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu, 20 03 - Inne odpady komunalne. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż łącznie powstanie ok. 0,50 Mg w/w rodzajów odpadów.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego nie będą powstawały żadne odpady.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

- 1) wszystkie materiały i surowce będą uprzednio dokładnie wyliczone i wymierzone, a po przewiezieniu na miejsce budowy tylko zamontowane. Wszelkie powstające odpady będą gromadzone selektywnie. Opakowania z papieru lub tworzyw sztucznych będą gromadzone w workach lub odpowiednich pojemnikach, natomiast odpady pozostałe w pojemnikach lub workach typu big-bag. Po zakończeniu prac budowlanych odpady opakowaniowe oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na lokalne składowisko odpadów.
- 2) stosowanie tylko i wyłącznie sprawnych środków transportu oraz sprzętu zmechanizowanego (min. posiadającego niezbędne atesty, utrzymywanego w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, chroniony przed przeciążaniem ponad dopuszczalne obciążanie robocze, o niskiej emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej;
- 3) prowadzenie ewentualnych prac konserwacyjnych sprzętu i maszyn budowlanych, a także napraw i remontu poza terenem inwestycji, a także poza terenem ujęcia w Prabutach;
- 4) wyposażanie zaplecza budowy w folię nieprzepuszczalną i materiały sorpcyjne zabezpieczających glebę przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych;
- 5) na terenie placu budowy zapewnione będą miejsca utwardzone przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w taki sposób, aby nie zanieczyścić środowiska gruntowo - wodnego,
- 6) prace związane z montażem obudowy prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej

w godz. od 6:00 do 16:00,

- 7) przy realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu.
- 8) kontrolowanie połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni;
- 9) przechowywanie olejów, smarów, ropy w szczelnych pojemnikach;

Teren, na którym będzie wykonane wiercenie oraz prace montażu obudowy studziennej wraz z urządzeniami do poboru wody pokryty jest zielenią niską z pojedynczymi krzewami i drzewami. Jest to teren ujęcia wraz ze stacją uzdatniania wody, ogrodzony i zagospodarowany zielenią. Lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z istniejącym drzewostanem i nie będzie wymagała wycinki drzew. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studni nr 6 znajdują się tereny ogródków działkowych oraz łąki.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to oddalone o ok.:

- 6,39 km na południowy wschód: Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;
- 8,44 km na północny zachód: Mikołajki Pomorskie PLH220076.

Mając powyższe na uwadze zgodzić należy się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od w/w obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 55) to zlokalizowane w odległościach:

- 0,10 km na północ: rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec”;
- 0,13 km na północ: Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- 1,35 km na południowy wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy;
- 1,59 km na północny zachód: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń.

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów w/w ustawy oraz przy uwzględnianiu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wydanej przez siebie opinii wskazuje, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie w/w przepisu.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 26 m na północ od planowanej inwestycji - Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważanej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz obszarze oddziaływania nie są planowane inne tego typu przedsięwzięcia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi kumulacja oddziaływań z innymi tego typu przedsięwzięciami.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się również z wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinią, że w związku z rodzajem i lokalizacją

przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod PLRWPLRW 200025522533 - Liwa od dopł. z jez. Burgale z dopł. z jez. Burgale do wypływu z jez. Liwień. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza takimi obszarami.
- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze, na którym strefa ochronna stref ujęcia wód zostanie ustanowiona. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest również zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przed wydaniem niniejszej decyzji działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.6.2021 z dnia 19.05.2021r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz Obwieszczeniem GPG.6220.6.2021 z dnia 19.05.2021r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 19.05.2021r. udostępnione

zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 19.05.2021r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy ul. Warszawskiej w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo wodne. Dodatkowo nałożenie na inwestora wszystkich określonych przez organy wydające opinie wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty dobrze zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2021 z dnia 23.06.2021r.

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a *K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52*